

水 質 検 査 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町 字謝花 88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務												
採取箇所	大嘉陽560番地住宅 蛇口（給水末端） 【 大嘉陽 浄水場系 大嘉陽配水池 系 】												
対 象	水質基準項目												
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）												

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	J2405800 -001-1	J2406037 -001-1	J2406557 -001-1	J2500067 -001-1	J2500969 -001-1	J2501429 -001-1	J2501930 -001-1	J2502596 -001-1	J2503040 -001-1	J2503608 -001-1	J2504353 -001-1	J2504794 -001-1	－	－	－	
報告書発行日	R6. 5. 1	R6. 5. 17	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 21	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 15	R6. 12. 10	R7. 1. 15	R7. 2. 13	R7. 3. 14	－	－	－	
採取年月日	R6. 4. 23	R6. 5. 7	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	－	－	－	
採取時間	11:08	10:50	10:31	10:33	10:40	10:40	10:25	10:36	10:29	10:20	10:39	10:27	－	－	－	
検査期日	R6. 4. 23	R6. 5. 7	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	－	－	－	
	R6. 4. 30	R6. 5. 15	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 1	R6. 10. 8	R6. 11. 14	R6. 12. 9	R7. 1. 14	R7. 2. 12	R7. 3. 13	－	－	－	
採取者	施設維持管理業務受託者												－	－	－	
天候	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	－	－	－	
気温（℃）	23. 0	25. 5	26. 1	32. 0	32. 0	27. 8	25. 2	23. 0	20. 5	15. 0	11. 0	22. 0	32. 0	11. 0	23. 6	
水温（℃）	25. 0	25. 5	24. 8	30. 0	30. 9	30. 4	28. 4	26. 1	21. 8	19. 0	17. 8	20. 5	30. 9	17. 8	25. 0	
残留塩素（mg/L）	0. 34	0. 32	0. 28	0. 26	0. 28	0. 30	0. 26	0. 32	0. 34	0. 36	0. 32	0. 26	0. 36	0. 26	0. 30	
【水質基準項目】																
1 一般細菌（CFU/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物（mg/L）	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003 以下
4 水銀及びその化合物（mg/L）	－	<0. 00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005 以下
5 セレン及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
6 鉛及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
7 ヒ素及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
8 六価クロム化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
9 亜硝酸態窒素（mg/L）	－	<0. 004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04 以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	－	1. 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1. 1	1. 1	1. 1	10 以下
12 フッ素及びその化合物（mg/L）	－	<0. 08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0. 8 以下
13 ホウ素及びその化合物（mg/L）	－	<0. 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0 以下
14 四塩化炭素（mg/L）	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002 以下
15 1, 4-ジオキサン（mg/L）	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 以下
16 シス-1, 2-ジ'クロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 04 以下
17 ジクロロメタン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
18 テトラクロロエチレン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
19 トリクロロエチレン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
20 ベンゼン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
21 塩素酸（mg/L）	－	0. 06	－	－	0. 11	－	－	0. 11	－	－	0. 07	－	0. 11	0. 06	0. 09	0. 6 以下
22 クロロ酢酸（mg/L）	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 以下
23 クロロホルム（mg/L）	－	<0. 006	－	－	<0. 006	－	－	<0. 006	－	－	<0. 006	－	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0. 06 以下
24 ジクロロ酢酸（mg/L）	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 以下
25 ジブロモクロロメタン（mg/L）	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 1 以下
26 臭素酸（mg/L）	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
27 総トリハロメタン（mg/L）	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 1以下
28 トリクロロ酢酸（mg/L）	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 以下
29 ブロモジクロロメタン（mg/L）	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 以下
30 ブロモホルム（mg/L）	－	<0. 009	－	－	<0. 009	－	－	<0. 009	－	－	<0. 009	－	<0. 009	<0. 009	<0. 009	0. 09 以下
31 ホルムアルデヒド（mg/L）	－	<0. 008	－	－	<0. 008	－	－	<0. 008	－	－	<0. 008	－	<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08 以下
32 亜鉛及びその化合物（mg/L）	－	<0. 05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1. 0 以下
33 アルミニウム及びその化合物（mg/L）	－	<0. 02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 以下
34 鉄及びその化合物（mg/L）	－	<0. 03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3 以下
35 銅及びその化合物（mg/L）	－	<0. 05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1. 0 以下
36 ナトリウム及びその化合物（mg/L）	－	16. 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16. 1	16. 1	16. 1	200 以下
37 マンガン及びその化合物（mg/L）	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 以下
38 塩化物イオン（mg/L）	23. 1	22. 2	23. 2	22. 9	23. 1	24. 1	23. 1	22. 9	23. 0	23. 1	22. 4	21. 9	24. 1	21. 9	22. 9	200 以下
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	180	180	183	178	179	180	182	178	177	178	182	184	184	177	180	300 以下
40 蒸発残留物（mg/L）	－	251	－	－	238	－	－	239	－	－	241	－	251	238	242	500 以下
41 陰イオン界面活性剤（mg/L）	－	<0. 02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 以下
42 ジェオスミン（mg/L）	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 以下
43 2-メチルイソボルネオール（mg/L）	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 以下
44 非イオン界面活性剤（mg/L）	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02 以下
45 フェノール類（mg/L）	－	<0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 以下
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3 以下
47 p H値	7. 7	7. 8	7. 8	7. 9	7. 7	7. 8	7. 7	7. 8	7. 8	7. 9	7. 9	7. 7	7. 9	7. 7	7. 8	5. 8以上8. 6以下
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
50 色度（度）	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 以下
51 濁度（度）	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 以下

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

[illegible]

水 質 檢 查 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	本部町水道管理センター 蛇口（給水末端） 【 笹川 浄水場系】
対 象	水質基準項目
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

[illegible]

登録水質検査機
総合水研究所
頭郡本部町

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	本部町水道管理センター 蛇口（給水末端） 【 笹川 浄水場系】
対 象	水質管理目標設定項目、要検討項目、クリプトスポリジウム・ジアルジア
検査方法	水質管理目標設定項目：水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）別添4水質管理目標設定項目の検査方法 クリプトスポリジウム・ジアルジア：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月30日付健水発第0330006号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書No.		-	J2406041 -001-1	-	-	J2500973 -001-1	-	-	J2502600 -001-1	-	-	J2504357 -001-1	-	-	-	-	
報告書発行日		-	R6. 5. 22	-	-	R6. 8. 21	-	-	R6. 11. 14	-	-	R7. 2. 13	-	-	-	-	
採取年月日		-	R6. 5. 7	-	-	R6. 8. 6	-	-	R6. 11. 5	-	-	R7. 2. 4	-	-	-	-	
採取時間		-	8:10	-	-	8:22	-	-	8:23	-	-	8:23	-	-	-	-	
検査期日		-	R6. 5. 7	-	-	R6. 8. 6	-	-	R6. 11. 5	-	-	R7. 2. 4	-	-	-	-	
		-	R6. 5. 21	-	-	R6. 8. 19	-	-	R6. 11. 13	-	-	R7. 2. 12	-	-	-	-	
採取者		施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候		-	曇	-	-	曇	-	-	曇	-	-	曇	-	-	-	-	
気温（℃）		-	25. 0	-	-	30. 5	-	-	26. 0	-	-	17. 9	-	30. 5	17. 9	24. 9	
水温（℃）		-	22. 8	-	-	25. 3	-	-	23. 0	-	-	19. 0	-	25. 3	19. 0	22. 5	
残留塩素（mg/L）		-	0. 42	-	-	0. 46	-	-	0. 44	-	-	0. 46	-	0. 46	0. 42	0. 45	
【水質管理目標設定項目】																	
1	アンチモン及びその化合物（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
2	ウラン及びその化合物（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
4	1, 2-ジクロロエタン（mg/L）	-	<0. 0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	0. 004 以下
5	トルエン（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 4 以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)（mg/L）	-	<0. 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0. 08 以下
7	ジクロロアセトニトリル（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下(暫定)
8	抱水クロラール（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下(暫定)
9	遊離炭酸（mg/L）	-	7. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7. 1	7. 1	7. 1	20 以下
10	1, 1, 1-トリクロロエタン（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 3 以下
11	メチル-tert-ブチルエーテル（mg/L）	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)（mg/L）	-	<0. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 5	<0. 5	<0. 5	3 以下
13	臭気強度 (TON)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3 以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-	0. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 1	0. 1	0. 1	1程度以上とし、極力0に近づける
15	従属栄養細菌（CFU/mL）	-	22	-	-	21	-	-	0	-	-	0	-	22	0	11	2000 以下(暫定)
16	1, 1-ジクロロエチレン（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1 以下
17	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOSA）（mg/L）	-	<0. 000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	PFOS及びPFOAの量の和として0. 00005以下
【要検討項目】																	
報告書No.		-	N2408980 -001-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書発行日		-	R6. 5. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)（mg/L）	-	<0. 000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	-

[illegible]

水質検査年間結果書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	備瀬シャワー室 蛇口（給水末端） 【 笹川 浄水場系 謝花 受水点 】
対 象	水質基準項目
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

[illegible]

本部町長 平良武康 様

登録水質検査機
総合水研究所
頭郡本部町

試験結果を下記のとおり報告いたします。

[illegible]

水 質 檢 查 年 間 結 果 書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町 字謝花 88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	大堂公民館 蛇口（給水末端） 【 笹川 浄水場系 嘉津宇配水池 系 】
対 象	水質基準項目
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	J2405803 -001-1	J2406040 -001-1	J2406560 -001-1	J2500070 -001-1	J2500972 -001-1	J2501432 -001-1	J2501933 -001-1	J2502599 -001-1	J2503043 -001-1	J2503611 -001-1	J2504356 -001-1	J2504797 -001-1	—	—	—	
報告書発行日	R6. 5. 1	R6. 5. 17	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 21	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 15	R6. 12. 10	R7. 1. 15	R7. 2. 13	R7. 3. 14	—	—	—	
採取年月日	R6. 4. 23	R6. 5. 7	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	—	—	—	
採取時間	9:35	9:25	9:00	9:12	9:13	9:07	9:06	9:12	8:58	8:57	9:10	9:03	—	—	—	
検査期日	R6. 4. 23	R6. 5. 7	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	—	—	—	
	R6. 4. 30	R6. 5. 15	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 11	R6. 10. 8	R6. 11. 14	R6. 12. 9	R7. 1. 14	R7. 2. 12	R7. 3. 13	—	—	—	
採取者	施設維持管理業務受託者												—	—	—	
天候	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	—	—	—	
気温（℃）	22. 4	24. 5	24. 1	29. 5	30. 9	28. 5	25. 0	25. 5	21. 0	13. 0	11. 3	23. 1	30. 9	11. 3	23. 2	
水温（℃）	24. 5	25. 5	24. 6	29. 8	31. 3	30. 4	28. 6	27. 0	23. 0	19. 2	17. 6	19. 5	31. 3	17. 6	25. 1	
残留塩素（mg/L）	0. 34	0. 32	0. 36	0. 34	0. 32	0. 32	0. 22	0. 28	0. 36	0. 42	0. 38	0. 42	0. 42	0. 22	0. 34	
【水質基準項目】																
1 一般細菌（CFU/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物（mg/L）	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0.003 以下
4 水銀及びその化合物（mg/L）	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0.0005 以下
5 セレン及びその化合物（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
6 鉛及びその化合物（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
7 ヒ素及びその化合物（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
8 六価クロム化合物（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
9 亜硝酸態窒素（mg/L）	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0.04 以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	—	1. 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1. 4	1. 4	1. 4	10 以下
12 フッ素及びその化合物（mg/L）	—	<0. 08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0.8 以下
13 ホウ素及びその化合物（mg/L）	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1.0 以下
14 四塩化炭素（mg/L）	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0.002 以下
15 1, 4-ジオキサン（mg/L）	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
16 ジス-1, 2-ジ'クロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン（mg/L）	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0.04 以下
17 ジクロロメタン（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
18 テトラクロロエチレン（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
19 トリクロロエチレン（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
20 ベンゼン（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
21 塩素酸（mg/L）	—	0. 09	—	—	0. 12	—	—	0. 12	—	—	0. 08	—	0. 12	0. 08	0. 10	0.6 以下
22 クロロ酢酸（mg/L）	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0.02 以下
23 クロロホルム（mg/L）	—	<0. 006	—	—	<0. 006	—	—	<0. 006	—	—	<0. 006	—	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0.06 以下
24 ジクロロ酢酸（mg/L）	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0.03 以下
25 ジブロモクロロメタン（mg/L）	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0.1 以下
26 臭素酸（mg/L）	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
27 総トリハロメタン（mg/L）	—	0. 02	—	—	0. 02	—	—	0. 02	—	—	0. 01	—	0. 02	0. 01	0. 02	0.1以下
28 トリクロロ酢酸（mg/L）	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0.03 以下
29 ブロモジクロロメタン（mg/L）	—	0. 003	—	—	0. 004	—	—	0. 003	—	—	<0. 003	—	0. 004	0. 003	0. 003	0.03 以下
30 ブロモホルム（mg/L）	—	<0. 009	—	—	<0. 009	—	—	<0. 009	—	—	<0. 009	—	<0. 009	<0. 009	<0. 009	0.09 以下
31 ホルムアルデヒド（mg/L）	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	0.08 以下
32 亜鉛及びその化合物（mg/L）	—	<0. 05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
33 アルミニウム及びその化合物（mg/L）	—	0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	0. 02	<0. 02	0. 02	0.2 以下
34 鉄及びその化合物（mg/L）	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0.3 以下
35 銅及びその化合物（mg/L）	—	<0. 05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
36 ナトリウム及びその化合物（mg/L）	—	18. 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18. 0	18. 0	18. 0	200 以下
37 マンガン及びその化合物（mg/L）	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
38 塩化物イオン（mg/L）	26. 3	27. 5	27. 9	26. 4	27. 0	28. 9	26. 1	25. 8	25. 2	25. 9	25. 7	25. 3	28. 9	25. 2	26. 5	200 以下
39 カシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	172	178	183	193	190	196	188	182	180	172	186	189	196	172	184	300 以下
40 蒸発残留物（mg/L）	—	247	—	—	256	—	—	242	—	—	255	—	256	242	250	500 以下
41 陰イオン界面活性剤（mg/L）	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0.2 以下
42 ジェオスミン（mg/L）	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
43 2-メチルイソボルネオール（mg/L）	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
44 非イオン界面活性剤（mg/L）	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.02 以下
45 フェノール類（mg/L）	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0.005 以下
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3 以下
47 p H値	8. 0	8. 1	8. 0	8. 2	7. 9	8. 1	8. 1	8. 1	8. 0	8. 2	8. 1	8. 0	8. 2	7. 9	8. 1	5.8以上8.6以下
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常でないこと
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常でないこと
50 色度（度）	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 以下
51 濁度（度）	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 以下

本部町長 平良武康 様

登録水質検査機
総合水研究所
頭郡本部町

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	大堂公民館 蛇口（給水末端） 【 笹川 浄水場系 嘉津宇配水池 系 】
対 象	水質管理目標設定項目、要検討項目、クリプトスポリジウム・ジアルジア
検査方法	水質管理目標設定項目：水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）別添4水質管理目標設定項目の検査方法 クリプトスポリジウム・ジアルジア：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月30日付健水発第0330006号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書No.		－	J2406049-001-1	－	－	J2500981-001-1	－	－	J2502608-001-1	－	－	J2504365-001-1	－	－	－	－	
報告書発行日		－	R6. 5. 22	－	－	R6. 8. 21	－	－	R6. 11. 14	－	－	R7. 2. 13	－	－	－	－	
採取年月日		－	R6. 5. 7	－	－	R6. 8. 6	－	－	R6. 11. 5	－	－	R7. 2. 4	－	－	－	－	
採取時間		－	9:25	－	－	9:13	－	－	9:12	－	－	9:10	－	－	－	－	
検査期日		－	R6. 5. 7	－	－	R6. 8. 6	－	－	R6. 11. 5	－	－	R7. 2. 4	－	－	－	－	
		－	R6. 5. 21	－	－	R6. 8. 19	－	－	R6. 11. 13	－	－	R7. 2. 12	－	－	－	－	
採取者		施設維持管理業務受託者												－	－	－	
天候		－	曇	－	－	曇	－	－	曇	－	－	曇	－	－	－	－	
気温（℃）		－	24. 5	－	－	30. 9	－	－	25. 5	－	－	11. 3	－	30. 9	11. 3	23. 1	
水温（℃）		－	25. 5	－	－	31. 3	－	－	27. 0	－	－	17. 6	－	31. 3	17. 6	25. 4	
残留塩素（mg/L）		－	0. 32	－	－	0. 32	－	－	0. 28	－	－	0. 38	－	0. 38	0. 28	0. 33	
【水質管理目標設定項目】																	
1	アンチモン及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
2	ウラン及びその化合物（mg/L）	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
4	1, 2-ジクロロエタン（mg/L）	－	<0. 0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	0. 004 以下
5	トルエン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 4 以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)（mg/L）	－	<0. 006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0. 08 以下
7	ジクロロアセトニトリル（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下(暫定)
8	抱水クロラール（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下(暫定)
9	遊離炭酸（mg/L）	－	5. 0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5. 0	5. 0	5. 0	20 以下
10	1, 1, 1-トリクロロエタン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 3 以下
11	メチル-tert-ブチルエーテル（mg/L）	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)（mg/L）	－	<0. 5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 5	<0. 5	<0. 5	3 以下
13	臭気強度(TON)	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3 以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	－	0. 6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 6	0. 6	0. 6	-1程度以上とし、能力9に近づける
15	従属栄養細菌（CFU/mL）	－	3	－	－	3	－	－	0	－	－	0	－	3	0	2	2000 以下(暫定)
16	1, 1-ジクロロエチレン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1 以下
17	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）（mg/L）	－	<0. 000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	PFOS及びPFOAの量の和として0. 00005以下
【要検討項目】																	
報告書No.		－	N2408988-001-1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書発行日		－	R6. 5. 20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHs5）（mg/L）	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	－

[illegible]

水質検査年間結果書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	塩川会館 蛇口（給水末端） 【 並里 浄水場系 並里 系 】
対 象	水質基準項目
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.		J2405801 -001-1	J2406038 -001-1	J2406558 -001-1	J2500068 -001-1	J2500970 -001-1	J2501430 -001-1	J2501931 -001-1	J2502597 -001-1	J2503041 -001-1	J2503609 -001-1	J2504354 -001-1	J2504795 -001-1	—	—	—	
報告書発行日		R6. 5. 1	R6. 5. 17	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 21	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 15	R6. 12. 10	R7. 1. 15	R7. 2. 13	R7. 3. 14	—	—	—	
採取年月日		R6. 4. 23	R6. 5. 7	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	—	—	—	
採取時間		10:30	11:15	10:46	10:48	10:58	10:55	10:40	10:55	10:43	10:35	10:55	10:52	—	—	—	
検査期日		R6. 4. 23	R6. 5. 7	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	—	—	—	
		R6. 4. 30	R6. 5. 15	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 11	R6. 10. 8	R6. 11. 14	R6. 12. 9	R7. 1. 14	R7. 2. 12	R7. 3. 13	—	—	—	
採取者		施設維持管理業務受託者												—	—	—	
天候		雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	—	—	—	
気温（℃）		23. 0	27. 0	26. 4	33. 0	33. 8	29. 5	27. 5	22. 9	21. 5	16. 3	12. 0	20. 0	33. 8	12. 0	24. 4	
水温（℃）		25. 5	27. 0	25. 7	32. 2	34. 1	33. 0	28. 9	22. 5	22. 3	18. 5	17. 5	19. 5	34. 1	17. 5	25. 6	
残留塩素（mg/L）		0. 36	0. 40	0. 40	0. 42	0. 38	0. 40	0. 34	0. 34	0. 42	0. 44	0. 40	0. 34	0. 44	0. 34	0. 39	
【水質基準項目】																	
1	一般細菌（CFU/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物（mg/L）	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003 以下
4	水銀及びその化合物（mg/L）	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005 以下
5	セレン及びその化合物（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
6	鉛及びその化合物（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
7	ヒ素及びその化合物（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
8	六価クロム化合物（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
9	亜硝酸態窒素（mg/L）	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	—	1. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1. 2	1. 2	1. 2	10 以下
12	フッ素及びその化合物（mg/L）	—	<0. 08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0. 8 以下
13	ホウ素及びその化合物（mg/L）	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0 以下
14	四塩化炭素（mg/L）	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002 以下
15	1, 4-ジオキサン（mg/L）	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 以下
16	ジス-1, 2-ジ'クロロエチレン 及びトリス-1, 2-ジ'クロロエチレン	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 04 以下
17	ジクロロメタン（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
18	テトラクロロエチレン（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
19	トリクロロエチレン（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
20	ベンゼン（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
21	塩素酸（mg/L）	—	0. 07	—	—	0. 12	—	—	0. 11	—	—	0. 07	—	0. 12	0. 07	0. 09	0. 6 以下
22	クロロ酢酸（mg/L）	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 以下
23	クロロホルム（mg/L）	—	<0. 006	—	—	<0. 006	—	—	<0. 006	—	—	<0. 006	—	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0. 06 以下
24	ジクロロ酢酸（mg/L）	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 以下
25	ジブロモクロロメタン（mg/L）	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 1 以下
26	臭素酸（mg/L）	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
27	総トリハロメタン（mg/L）	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 1以下
28	トリクロロ酢酸（mg/L）	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 以下
29	ブロモジクロロメタン（mg/L）	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 以下
30	ブロモホルム（mg/L）	—	<0. 009	—	—	<0. 009	—	—	<0. 009	—	—	<0. 009	—	<0. 009	<0. 009	<0. 009	0. 09 以下
31	ホルムアルデヒド（mg/L）	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08 以下
32	亜鉛及びその化合物（mg/L）	—	<0. 05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1. 0 以下
33	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 以下
34	鉄及びその化合物（mg/L）	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3 以下
35	銅及びその化合物（mg/L）	—	<0. 05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1. 0 以下
36	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	—	16. 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16. 8	16. 8	16. 8	200 以下
37	マンガン及びその化合物（mg/L）	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 以下
38	塩化物イオン（mg/L）	25. 4	23. 9	26. 3	25. 5	25. 7	27. 3	24. 9	23. 6	24. 9	24. 9	23. 9	23. 7	27. 3	23. 6	25. 0	200 以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	183	183	186	191	184	194	190	185	183	181	185	183	194	181	186	300 以下
40	蒸発残留物（mg/L）	—	257	—	—	251	—	—	251	—	—	244	—	257	244	251	500 以下
41	陰イオン界面活性剤（mg/L）	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 以下
42	ジェオスミン（mg/L）	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 以下
43	2-メチルイソボルネオール（mg/L）	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 以下
44	非イオン界面活性剤（mg/L）	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02 以下
45	フェノール類（mg/L）	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3 以下
47	pH値	7. 5	7. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 6	5. 8以上8. 6以下
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常でないこと
50	色度（度）	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 以下
51	濁度（度）	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 以下

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	塩川会館 蛇口（給水末端） 【 並里 浄水場系 並里 系 】
対 象	水質管理目標設定項目、要検討項目、クリプトスポリジウム・ジアルジア
検査方法	水質管理目標設定項目：水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）別添4水質管理目標設定項目の検査方法 クリプトスポリジウム・ジアルジア：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月30日付健水発第0330006号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書No.		－	J2406047 -001-1	－	－	J2500979 -001-1	－	－	J2502606 -001-1	－	－	J2504363 -001-1	－	－	－	－	
報告書発行日		－	R6. 5. 22	－	－	R6. 8. 21	－	－	R6. 11. 14	－	－	R7. 2. 13	－	－	－	－	
採取年月日		－	R6. 5. 7	－	－	R6. 8. 6	－	－	R6. 11. 5	－	－	R7. 2. 4	－	－	－	－	
採取時間		－	11:15	－	－	10:58	－	－	10:55	－	－	10:55	－	－	－	－	
検査期日		－	R6. 5. 7	－	－	R6. 8. 6	－	－	R6. 11. 5	－	－	R7. 2. 4	－	－	－	－	
		－	R6. 5. 21	－	－	R6. 8. 19	－	－	R6. 11. 13	－	－	R7. 2. 12	－	－	－	－	
採取者		施設維持管理業務受託者												－	－	－	
天候		－	曇	－	－	曇	－	－	曇	－	－	曇	－	－	－	－	
気温 (℃)		－	27. 0	－	－	33. 8	－	－	22. 9	－	－	12. 0	－	33. 8	12. 0	23. 9	
水温 (℃)		－	27. 0	－	－	34. 1	－	－	22. 5	－	－	17. 5	－	34. 1	17. 5	25. 3	
残留塩素 (mg/L)		－	0. 40	－	－	0. 38	－	－	0. 34	－	－	0. 40	－	0. 40	0. 34	0. 38	
【水質管理目標設定項目】																	
1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0.002以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	<0. 0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	0.004 以下
5	トルエン (mg/L)	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.4 以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	－	<0. 006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0.08 以下
7	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下(暫定)
8	抱水クロラール (mg/L)	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下(暫定)
9	遊離炭酸 (mg/L)	－	8. 8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8. 8	8. 8	8. 8	20 以下
10	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.3 以下
11	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0.02 以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	－	<0. 5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 5	<0. 5	<0. 5	3 以下
13	臭気強度(TON)	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3 以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	－	0. 2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 2	0. 2	0. 2	+1程度以上とし、極力0に近づける
15	従属栄養細菌 (CFU/mL)	－	5	－	－	3	－	－	10	－	－	0	－	10	0	5	2000 以下(暫定)
16	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.1 以下
17	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (mg/L)	－	<0. 000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005以下
【要検討項目】																	
報告書No.		－	N2408986 -001-1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書発行日		－	R6. 5. 20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	－

[illegible]

水質検査年間結果書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	瀬底公民館 蛇口（給水末端） 【 並里 浄水場系】
対 象	水質基準項目
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	J2406796 -001-1	J2406033 -001-1	J2406653 -001-1	J2500063 -001-1	J2500965 -001-1	J2501425 -001-1	J2501926 -001-1	J2502692 -001-1	J2503036 -001-1	J2503604 -001-1	J2504349 -001-1	J2504790 -001-1	－	－	－	
報告書発行日	R6. 5. 1	R6. 5. 17	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 21	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 15	R6. 12. 10	R7. 1. 15	R7. 2. 13	R7. 3. 14	－	－	－	
採取年月日	R6. 4. 23	R6. 5. 7	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	－	－	－	
採取時間	10:45	11:34	11:00	11:03	11:16	11:13	10:56	11:16	11:00	10:51	11:13	11:06	－	－	－	
検査期日	R6. 4. 23	R6. 5. 7	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	－	－	－	
	R6. 4. 30	R6. 5. 15	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 11	R6. 10. 8	R6. 11. 14	R6. 12. 9	R7. 1. 14	R7. 2. 12	R7. 3. 13	－	－	－	
採取者	施設維持管理業務受託者												－	－	－	
天候	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	－	－	－	
気温（℃）	23. 0	26. 5	25. 0	31. 0	31. 5	30. 0	27. 5	25. 0	22. 5	17. 5	12. 5	20. 5	31. 5	12. 5	24. 4	
水温（℃）	25. 0	25. 0	24. 3	27. 0	28. 3	28. 0	28. 5	26. 0	23. 5	19. 3	19. 0	21. 0	28. 5	19. 0	24. 6	
残留塩素（mg/L）	0. 40	0. 38	0. 44	0. 38	0. 38	0. 40	0. 36	0. 36	0. 40	0. 44	0. 40	0. 38	0. 44	0. 36	0. 39	
【水質基準項目】																
1 一般細菌（CFU/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物（mg/L）	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003 以下
4 水銀及びその化合物（mg/L）	－	<0. 00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005 以下
5 セレン及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
6 鉛及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
7 ヒ素及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
8 六価クロム化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
9 亜硝酸態窒素（mg/L）	－	<0. 004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04 以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	－	1. 3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1. 3	1. 3	1. 3	10 以下
12 フッ素及びその化合物（mg/L）	－	<0. 08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0. 8 以下
13 ホウ素及びその化合物（mg/L）	－	<0. 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0 以下
14 四塩化炭素（mg/L）	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002 以下
15 1, 4-ジオキサン（mg/L）	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 以下
16 ジス-1, 2-ジ`クロロエチレン 及びトリス-1, 2-ジ`クロロエチレン（mg/L）	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 04 以下
17 ジクロロメタン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
18 テトラクロロエチレン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
19 トリクロロエチレン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
20 ベンゼン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
21 塩素酸（mg/L）	－	0. 08	－	－	0. 11	－	－	0. 11	－	－	0. 07	－	0. 11	0. 07	0. 09	0. 6 以下
22 クロロ酢酸（mg/L）	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 以下
23 クロロホルム（mg/L）	－	<0. 006	－	－	<0. 006	－	－	<0. 006	－	－	<0. 006	－	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0. 06 以下
24 ジクロロ酢酸（mg/L）	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 以下
25 ジブロモクロロメタン（mg/L）	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	－	<0. 01	－	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 1 以下
26 臭素酸（mg/L）	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下
27 総トリハロメタン（mg/L）	－	<0. 01	－	－	0. 01	－	－	0. 01	－	－	<0. 01	－	0. 01	<0. 01	0. 01	0. 1以下
28 トリクロロ酢酸（mg/L）	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 以下
29 ブロモジクロロメタン（mg/L）	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 03 以下
30 ブロモホルム（mg/L）	－	<0. 009	－	－	<0. 009	－	－	<0. 009	－	－	<0. 009	－	<0. 009	<0. 009	<0. 009	0. 09 以下
31 ホルムアルデヒド（mg/L）	－	<0. 008	－	－	<0. 008	－	－	<0. 008	－	－	0. 009	－	0. 009	<0. 008	0. 008	0. 08 以下
32 亜鉛及びその化合物（mg/L）	－	<0. 05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1. 0 以下
33 アルミニウム及びその化合物（mg/L）	－	<0. 02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 以下
34 鉄及びその化合物（mg/L）	－	<0. 03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3 以下
35 銅及びその化合物（mg/L）	－	<0. 05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1. 0 以下
36 ナトリウム及びその化合物（mg/L）	－	17. 3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17. 3	17. 3	17. 3	200 以下
37 マンガン及びその化合物（mg/L）	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 以下
38 塩化物イオン（mg/L）	25. 1	25. 7	25. 6	26. 2	25. 4	27. 0	25. 0	24. 9	25. 5	24. 6	24. 3	24. 5	27. 0	24. 3	25. 3	200 以下
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	184	184	186	188	187	192	188	196	183	186	189	188	196	183	188	300 以下
40 蒸発残留物（mg/L）	－	256	－	－	250	－	－	254	－	－	251	－	256	250	253	500 以下
41 陰イオン界面活性剤（mg/L）	－	<0. 02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 以下
42 ジェオスミン（mg/L）	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 以下
43 2-メチルイソボルネオール（mg/L）	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 以下
44 非イオン界面活性剤（mg/L）	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02 以下
45 フェノール類（mg/L）	－	<0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 以下
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3 以下
47 p H値	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 6	5. 8以上8. 6以下
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
50 色度（度）	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 以下
51 濁度（度）	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 以下

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	瀬底公民館 蛇口（給水末端） 【 並里 浄水場系】
対 象	水質管理目標設定項目、要検討項目、クリプトスポリジウム・ジアルジア
検査方法	水質管理目標設定項目：水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）別添4水質管理目標設定項目の検査方法 クリプトスポリジウム・ジアルジア：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月30日付健水発第0330006号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	目標値	
報告書No.		－	J2406042-001-1	－	－	J2500974-001-1	－	－	J2502601-001-1	－	－	J2504358-001-1	－	－	－	－		
報告書発行日		－	R6. 5. 22	－	－	R6. 8. 21	－	－	R6. 11. 14	－	－	R7. 2. 13	－	－	－	－		
採取年月日		－	R6. 5. 7	－	－	R6. 8. 6	－	－	R6. 11. 5	－	－	R7. 2. 4	－	－	－	－		
採取時間		－	11:34	－	－	11:16	－	－	11:16	－	－	11:13	－	－	－	－		
検査期日		－	R6. 5. 7	－	－	R6. 8. 6	－	－	R6. 11. 5	－	－	R7. 2. 4	－	－	－	－		
		－	R6. 5. 21	－	－	R6. 8. 19	－	－	R6. 11. 13	－	－	R7. 2. 12	－	－	－	－		
採取者		施設維持管理業務受託者												－	－	－		
天候		－	曇	－	－	曇	－	－	曇	－	－	曇	－	－	－	－		
気温（℃）		－	26. 5	－	－	31. 5	－	－	25. 0	－	－	12. 5	－	31. 5	12. 5	23. 9		
水温（℃）		－	25. 0	－	－	28. 3	－	－	26. 0	－	－	19. 0	－	28. 3	19. 0	24. 6		
残留塩素（mg/L）		－	0. 38	－	－	0. 38	－	－	0. 36	－	－	0. 40	－	0. 40	0. 36	0. 38		
【水質管理目標設定項目】																		
1	アンチモン及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下	
2	ウラン及びその化合物（mg/L）	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0.002以下(暫定)	
3	ニッケル及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下	
4	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	－	<0. 0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	0.004 以下	
5	トルエン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.4 以下	
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)（mg/L）	－	<0. 006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0.08 以下	
7	ジクロロアセトニトリル（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下(暫定)	
8	抱水クローラル（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下(暫定)	
9	遊離炭酸（mg/L）	－	7. 9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7. 9	7. 9	7. 9	20 以下	
10	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.3 以下	
11	メチルtert-ブチルエーテル（mg/L）	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0.02 以下	
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)（mg/L）	－	0. 5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 5	0. 5	0. 5	3 以下	
13	臭気強度(TON)	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3 以下	
14	腐食性(ランゲリア指数)	－	0. 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 1	0. 1	0. 1	+1程度以上とし、腐食性に近づける	
15	従属栄養細菌（CFU/mL）	－	2	－	－	3	－	－	0	－	－	0	－	3	0	1	2000 以下(暫定)	
16	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.1 以下	
17	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）（mg/L）	－	<0. 000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005以下	
【要検討項目】																		
報告書No.		－	N2408981-001-1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	最大値	最小値	平均値	目標値	
報告書発行日		－	R6. 5. 20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
1	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)（mg/L）	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	－	

[illegible]

水質検査年間結果書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	伊豆味公民館 蛇口（給水末端） 【 伊豆味第一 浄水場系 伊豆味第1配水池 系 】
対 象	水質基準項目
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	J2405798 -001-1	J2406035 -001-1	J2406555 -001-1	J2500065 -001-1	J2500967 -001-1	J2501427 -001-1	J2501928 -001-1	J2502594 -001-1	J2503038 -001-1	J2503606 -001-1	J2504351 -001-1	J2504792 -001-1	—	—	—	
報告書発行日	R6. 5. 1	R6. 5. 17	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 21	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 15	R6. 12. 10	R7. 1. 15	R7. 2. 13	R7. 3. 14	—	—	—	
採取年月日	R6. 4. 23	R6. 5. 7	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	—	—	—	
採取時間	8:52	10:16	9:54	10:01	10:07	10:00	9:55	10:05	9:51	9:47	10:02	9:53	—	—	—	
検査期日	R6. 4. 23	R6. 5. 7	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	—	—	—	
	R6. 4. 30	R6. 5. 15	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 11	R6. 10. 8	R6. 11. 14	R6. 12. 9	R7. 1. 14	R7. 2. 12	R7. 3. 13	—	—	—	
採取者	施設維持管理業務受託者												—	—	—	
天候	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	—	—	—	
気温（℃）	23. 0	25. 0	26. 0	31. 3	31. 0	31. 0	25. 0	24. 0	20. 0	14. 0	10. 9	22. 0	31. 3	10. 9	23. 6	
水温（℃）	23. 3	23. 9	23. 3	26. 6	25. 7	26. 1	24. 9	23. 9	21. 2	19. 5	17. 5	21. 1	26. 6	17. 5	23. 1	
残留塩素（mg/L）	0. 68	0. 52	0. 52	0. 56	0. 58	0. 56	0. 52	0. 62	0. 68	0. 62	0. 60	0. 62	0. 68	0. 52	0. 59	
【水質基準項目】																
1 一般細菌（CFU/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物（mg/L）	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0.003 以下
4 水銀及びその化合物（mg/L）	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0.0005 以下
5 セレン及びその化合物（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
6 鉛及びその化合物（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
7 ヒ素及びその化合物（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
8 六価クロム化合物（mg/L）	—	0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 001	0. 001	0. 001	0.02 以下
9 亜硝酸態窒素（mg/L）	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0.04 以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	—	1. 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1. 0	1. 0	1. 0	10 以下
12 フッ素及びその化合物（mg/L）	—	<0. 08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0.8 以下
13 ホウ素及びその化合物（mg/L）	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1.0 以下
14 四塩化炭素（mg/L）	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0.002 以下
15 1,4-ジオキサン（mg/L）	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
16 シス-1,2-ジ'クロロエチレン 及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン（mg/L）	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0.04 以下
17 ジクロロメタン（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
18 テトラクロロエチレン（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
19 トリクロロエチレン（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
20 ベンゼン（mg/L）	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
21 塩素酸（mg/L）	—	0. 13	—	—	0. 26	—	—	0. 25	—	—	0. 15	—	0. 26	0. 13	0. 20	0.6 以下
22 クロロ酢酸（mg/L）	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0.02 以下
23 クロロホルム（mg/L）	—	<0. 006	—	—	<0. 006	—	—	<0. 006	—	—	<0. 006	—	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0.06 以下
24 ジクロロ酢酸（mg/L）	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0.03 以下
25 ジブロモクロロメタン（mg/L）	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0.1 以下
26 臭素酸（mg/L）	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
27 総トリハロメタン（mg/L）	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0.1以下
28 トリクロロ酢酸（mg/L）	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0.03 以下
29 ブロモジクロロメタン（mg/L）	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0.03 以下
30 ブロモホルム（mg/L）	—	<0. 009	—	—	<0. 009	—	—	<0. 009	—	—	<0. 009	—	<0. 009	<0. 009	<0. 009	0.09 以下
31 ホルムアルデヒド（mg/L）	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	0.08 以下
32 亜鉛及びその化合物（mg/L）	—	<0. 05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
33 アルミニウム及びその化合物（mg/L）	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0.2 以下
34 鉄及びその化合物（mg/L）	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0.3 以下
35 銅及びその化合物（mg/L）	—	<0. 05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
36 ナトリウム及びその化合物（mg/L）	—	15. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15. 2	15. 2	15. 2	200 以下
37 マンガン及びその化合物（mg/L）	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
38 塩化物イオン（mg/L）	20. 5	20. 2	19. 3	23. 2	22. 3	23. 9	19. 4	19. 9	21. 2	21. 8	19. 1	20. 9	23. 9	19. 1	21. 0	200 以下
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	200	210	215	223	212	219	201	220	213	217	205	215	223	200	213	300 以下
40 蒸発残留物（mg/L）	—	284	—	—	292	—	—	293	—	—	266	—	293	266	284	500 以下
41 陰イオン界面活性剤（mg/L）	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0.2 以下
42 ジェオスミン（mg/L）	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
43 2-メチルイソボルネオール（mg/L）	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
44 非イオン界面活性剤（mg/L）	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.02 以下
45 フェノール類（mg/L）	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0.005 以下
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3 以下
47 p H値	7. 7	7. 8	7. 8	7. 9	7. 8	7. 8	7. 8	7. 8	7. 7	7. 8	7. 8	7. 7	7. 9	7. 7	7. 8	5.8以上8.6以下
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常でないこと
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常でないこと
50 色度（度）	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 以下
51 濁度（度）	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 以下

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

[illegible]

水質検査年間結果書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	伊豆味緑花木生産組合 蛇口（給水末端） 【 伊豆味第二 浄水場系 伊豆味第3配水池 系 】
対 象	水質基準項目
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	J2405799-001-1	J2406036-001-1	J2406556-001-1	J2500066-001-1	J2500968-001-1	J2501428-001-1	J2501929-001-1	J2502595-001-1	J2503039-001-1	J2503607-001-1	J2504352-001-1	J2504793-001-1	-	-	-	
報告書発行日	R6. 5. 1	R6. 5. 17	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 21	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 15	R6. 12. 10	R7. 1. 15	R7. 2. 13	R7. 3. 14	-	-	-	
採取年月日	R6. 4. 23	R6. 5. 7	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
採取時間	9:04	9:57	9:44	9:53	9:55	9:52	9:46	9:53	9:43	9:37	9:50	9:45	-	-	-	
検査期日	R6. 4. 23	R6. 5. 7	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	-	-	-	
	R6. 4. 30	R6. 5. 15	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 11	R6. 10. 8	R6. 11. 14	R6. 12. 9	R7. 1. 14	R7. 2. 12	R7. 3. 13	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	-	-	-	
気温（℃）	23. 0	25. 0	25. 0	30. 8	30. 1	29. 0	24. 8	23. 0	20. 0	14. 8	10. 5	21. 9	30. 8	10. 5	23. 2	
水温（℃）	24. 1	24. 4	24. 5	28. 9	30. 4	30. 4	27. 5	26. 0	21. 4	18. 0	16. 5	19. 0	30. 4	16. 5	24. 3	
残留塩素（mg/L）	0. 20	0. 22	0. 20	0. 30	0. 30	0. 38	0. 22	0. 26	0. 38	0. 50	0. 46	0. 52	0. 52	0. 20	0. 33	
【水質基準項目】																
1 一般細菌（CFU/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物（mg/L）	-	<0. 0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0.003 以下
4 水銀及びその化合物（mg/L）	-	<0. 00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0.0005 以下
5 セレン及びその化合物（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
6 鉛及びその化合物（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
7 ヒ素及びその化合物（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
8 六価クロム化合物（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
9 亜硝酸態窒素（mg/L）	-	<0. 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0.04 以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	-	<0. 001	-	-	<0. 001	-	-	<0. 001	-	-	<0. 001	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	-	0. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 5	0. 5	0. 5	10 以下
12 フッ素及びその化合物（mg/L）	-	<0. 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0.8 以下
13 ホウ素及びその化合物（mg/L）	-	<0. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1.0 以下
14 四塩化炭素（mg/L）	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0.002 以下
15 1,4-ジオキサン（mg/L）	-	<0. 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
16 ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン（mg/L）	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0.04 以下
17 ジクロロメタン（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
18 テトラクロロエチレン（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
19 トリクロロエチレン（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
20 ベンゼン（mg/L）	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
21 塩素酸（mg/L）	-	0. 11	-	-	0. 25	-	-	0. 19	-	-	0. 13	-	0. 25	0. 11	0. 17	0.6 以下
22 クロロ酢酸（mg/L）	-	<0. 002	-	-	<0. 002	-	-	<0. 002	-	-	<0. 002	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0.02 以下
23 クロロホルム（mg/L）	-	<0. 006	-	-	<0. 006	-	-	<0. 006	-	-	<0. 006	-	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0.06 以下
24 ジクロロ酢酸（mg/L）	-	<0. 003	-	-	<0. 003	-	-	<0. 003	-	-	<0. 003	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0.03 以下
25 ジブロモクロロメタン（mg/L）	-	0. 01	-	-	0. 01	-	-	0. 01	-	-	<0. 01	-	0. 01	<0. 01	0. 01	0.1 以下
26 臭素酸（mg/L）	-	<0. 001	-	-	<0. 001	-	-	<0. 001	-	-	<0. 001	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
27 総トリハロメタン（mg/L）	-	0. 03	-	-	0. 03	-	-	0. 02	-	-	0. 01	-	0. 03	0. 01	0. 02	0.1以下
28 トリクロロ酢酸（mg/L）	-	<0. 003	-	-	<0. 003	-	-	<0. 003	-	-	<0. 003	-	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0.03 以下
29 ブロモジクロロメタン（mg/L）	-	0. 007	-	-	0. 007	-	-	0. 004	-	-	<0. 003	-	0. 007	<0. 003	0. 005	0.03 以下
30 ブロモホルム（mg/L）	-	<0. 009	-	-	0. 012	-	-	0. 009	-	-	<0. 009	-	0. 012	<0. 009	0. 009	0.09 以下
31 ホルムアルデヒド（mg/L）	-	<0. 008	-	-	<0. 008	-	-	<0. 008	-	-	<0. 008	-	<0. 008	<0. 008	<0. 008	0.08 以下
32 亜鉛及びその化合物（mg/L）	-	<0. 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
33 アルミニウム及びその化合物（mg/L）	-	<0. 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0.2 以下
34 鉄及びその化合物（mg/L）	-	<0. 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0.3 以下
35 銅及びその化合物（mg/L）	-	<0. 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
36 ナトリウム及びその化合物（mg/L）	-	11. 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11. 7	11. 7	11. 7	200 以下
37 マンガン及びその化合物（mg/L）	-	<0. 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
38 塩化物イオン（mg/L）	17. 6	17. 8	16	19. 0	17. 8	20. 4	15. 5	16. 5	16. 8	19. 2	18. 8	18. 9	20. 4	15. 5	17. 9	200 以下
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	130	125	131	124	140	150	127	129	132	152	157	148	157	124	137	300 以下
40 蒸発残留物（mg/L）	-	164	-	-	186	-	-	173	-	-	218	-	218	164	185	500 以下
41 陰イオン界面活性剤（mg/L）	-	<0. 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0.2 以下
42 ジェオスミン（mg/L）	-	<0. 000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
43 2-メチルイソボルネオール（mg/L）	-	<0. 000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
44 非イオン界面活性剤（mg/L）	-	<0. 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.02 以下
45 フェノール類（mg/L）	-	<0. 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0.005 以下
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/L）	0. 4	0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	0. 4	<0. 3	0. 3	3 以下
47 p H値	8. 0	8. 1	8. 1	8. 2	8. 2	8. 1	8. 1	8. 2	8. 1	8. 1	8. 2	8. 2	8. 2	8. 0	8. 1	5.8以上8.6以下
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
50 色度（度）	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 以下
51 濁度（度）	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 以下

水質検査年間結果書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	伊豆味緑花木生産組合 蛇口（給水末端） 【 伊豆味第二 浄水場系 伊豆味第3配水池 系 】
対 象	水質管理目標設定項目、要検討項目、クリプトスポリジウム・ジアルジア
検査方法	水質管理目標設定項目：水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）別添4水質管理目標設定項目の検査方法 クリプトスポリジウム・ジアルジア：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月30日付健水発第0330006号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書No.	-	J2406045 -001-1	-	-	J2500977 -001-1	-	-	J2502604 -001-1	-	-	J2504361 -001-1	-	-	-	-	
報告書発行日	-	R6. 5. 22	-	-	R6. 8. 21	-	-	R6. 11. 14	-	-	R7. 2. 13	-	-	-	-	
採取年月日	-	R6. 5. 7	-	-	R6. 8. 6	-	-	R6. 11. 5	-	-	R7. 2. 4	-	-	-	-	
採取時間	-	9:57	-	-	9:55	-	-	9:53	-	-	9:50	-	-	-	-	
検査期日	-	R6. 5. 7	-	-	R6. 8. 6	-	-	R6. 11. 5	-	-	R7. 2. 4	-	-	-	-	
	-	R6. 5. 21	-	-	R6. 8. 19	-	-	R6. 11. 13	-	-	R7. 2. 12	-	-	-	-	
採取者	施設維持管理業務受託者												-	-	-	
天候	-	曇	-	-	曇	-	-	曇	-	-	曇	-	-	-	-	
気温 (℃)	-	25. 0	-	-	30. 1	-	-	23. 0	-	-	10. 5	-	30. 1	10. 5	22. 2	
水温 (℃)	-	24. 4	-	-	30. 4	-	-	26. 0	-	-	16. 5	-	30. 4	16. 5	24. 3	
残留塩素 (mg/L)	-	0. 22	-	-	0. 30	-	-	0. 26	-	-	0. 46	-	0. 46	0. 22	0. 31	
【水質管理目標設定項目】																
1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
2 ウラン及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002以下(暫定)
3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下
4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)	-	<0. 0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	0. 004 以下
5 トルエン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 4 以下
6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	-	<0. 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0. 08 以下
7 ジクロロアセトトリル (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 以下(暫定)
8 抱水クロラール (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 以下(暫定)
9 遊離炭酸 (mg/L)	-	2. 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. 7	2. 7	2. 7	20 以下
10 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 3 以下
11 メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)	-	<0. 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 以下
12 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	-	0. 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 7	0. 7	0. 7	3 以下
13 臭気強度 (TON)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3 以下
14 腐食性(ランゲリア指数)	-	0. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 3	0. 3	0. 3	1程度以上とし、腐食性に近づける
15 従属栄養細菌 (CFU/mL)	-	49	-	-	39	-	-	210	-	-	0	-	210	0	75	2000 以下(暫定)
16 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	-	<0. 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1 以下
17 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) (mg/L)	-	<0. 000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005以下
【要検討項目】																
報告書No.	-	N2408984 -001-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	最大値	最小値	平均値	目標値
報告書発行日	-	R6. 5. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 ペルフルオロオヘキサンスルホン酸(PFHsS) (mg/L)	-	<0. 000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	-

[illegible]

水質検査年間結果書

本部町長 平良武康 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町 字謝花 88

件 名	令和6年度 本部町水道事業水質検査業務
採取箇所	国営沖縄記念公園 蛇口（給水末端） 【 名 護 浄水場系 記念公園 受水点 記念公園配水池 系 】
対 象	水質基準項目
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

試験結果を下記のとおり報告いたします。

試験項目（単位）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	水質基準値
報告書No.	J2405797 -001-1	J2406034 -001-1	J2406054 -001-1	J2500004 -001-1	J2500966 -001-1	J2501426 -001-1	J2501927 -001-1	J2502593 -001-1	J2503037 -001-1	J2503605 -001-1	J2504350 -001-1	J2504791 -001-1	－	－	－	
報告書発行日	R6. 5. 1	R6. 5. 17	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 21	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 15	R6. 12. 10	R7. 1. 15	R7. 2. 13	R7. 3. 14	－	－	－	
採取年月日	R6. 4. 23	R6. 5. 7	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	－	－	－	
採取時間	10:07	8:40	8:35	8:47	8:38	8:39	8:42	8:41	8:33	8:32	8:40	8:38	－	－	－	
検査期日	R6. 4. 23	R6. 5. 7	R6. 6. 4	R6. 7. 2	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 2	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 4	－	－	－	
	R6. 4. 30	R6. 5. 15	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 11	R6. 10. 8	R6. 11. 14	R6. 12. 9	R7. 1. 14	R7. 2. 12	R7. 3. 13	－	－	－	
採取者	施設維持管理業務受託者												－	－	－	
天候	雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	－	－	－	
気温（℃）	23. 3	24. 0	25. 1	30. 0	31. 0	29. 7	25. 1	25. 0	22. 0	14. 5	12. 0	22. 5	31. 0	12. 0	23. 7	
水温（℃）	25. 5	27. 0	26. 0	30. 8	33. 4	33. 1	30. 0	29. 3	24. 5	20. 5	19. 5	20. 7	33. 4	19. 5	26. 7	
残留塩素（mg/L）	0. 58	0. 50	0. 54	0. 48	0. 52	0. 48	0. 52	0. 56	0. 56	0. 54	0. 66	0. 60	0. 66	0. 48	0. 55	
【水質基準項目】																
1 一般細菌（CFU/mL）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物（mg/L）	－	<0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0.003 以下
4 水銀及びその化合物（mg/L）	－	<0. 00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0.0005 以下
5 セレン及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
6 鉛及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
7 ヒ素及びその化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
8 六価クロム化合物（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
9 亜硝酸態窒素（mg/L）	－	<0. 004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0.04 以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	－	0. 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0. 1	0. 1	0. 1	10 以下
12 フッ素及びその化合物（mg/L）	－	<0. 08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0.8 以下
13 ホウ素及びその化合物（mg/L）	－	<0. 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1.0 以下
14 四塩化炭素（mg/L）	－	<0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0.002 以下
15 1,4-ジオキサン（mg/L）	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
16 シス-1,2-ジ'クロロエチレン 及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン（mg/L）	－	<0. 002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0.04 以下
17 ジクロロメタン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.02 以下
18 テトラクロロエチレン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
19 トリクロロエチレン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
20 ベンゼン（mg/L）	－	<0. 001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
21 塩素酸（mg/L）	－	0. 09	－	－	0. 11	－	－	0. 09	－	－	0. 07	－	0. 11	0. 07	0. 09	0.6 以下
22 クロロ酢酸（mg/L）	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0.02 以下
23 クロロホルム（mg/L）	－	0. 006	－	－	0. 006	－	－	0. 010	－	－	0. 010	－	0. 010	0. 006	0. 008	0.06 以下
24 ジクロロ酢酸（mg/L）	－	0. 004	－	－	<0. 003	－	－	0. 005	－	－	0. 005	－	0. 005	<0. 003	0. 004	0.03 以下
25 ジブロモクロロメタン（mg/L）	－	0. 02	－	－	0. 02	－	－	0. 01	－	－	<0. 01	－	0. 02	<0. 01	0. 02	0.1 以下
26 臭素酸（mg/L）	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0.01 以下
27 総トリハロメタン（mg/L）	－	0. 04	－	－	0. 04	－	－	0. 04	－	－	0. 02	－	0. 04	0. 02	0. 04	0.1以下
28 トリクロロ酢酸（mg/L）	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	0. 004	－	0. 004	<0. 003	0. 004	0.03 以下
29 ブロモジクロロメタン（mg/L）	－	0. 012	－	－	0. 011	－	－	0. 013	－	－	0. 012	－	0. 013	0. 011	0. 012	0.03 以下
30 ブロモホルム（mg/L）	－	<0. 009	－	－	<0. 009	－	－	<0. 009	－	－	<0. 009	－	<0. 009	<0. 009	<0. 009	0.09 以下
31 ホルムアルデヒド（mg/L）	－	<0. 008	－	－	<0. 008	－	－	<0. 008	－	－	<0. 008	－	<0. 008	<0. 008	<0. 008	0.08 以下
32 亜鉛及びその化合物（mg/L）	－	<0. 05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
33 アルミニウム及びその化合物（mg/L）	－	0. 05	－	－	0. 05	－	－	0. 04	－	－	0. 03	－	0. 05	0. 03	0. 04	0.2 以下
34 鉄及びその化合物（mg/L）	－	<0. 03	－	－	0. 03	－	－	<0. 03	－	－	<0. 03	－	0. 03	<0. 03	0. 03	0.3 以下
35 銅及びその化合物（mg/L）	－	<0. 05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 05	<0. 05	<0. 05	1.0 以下
36 ナトリウム及びその化合物（mg/L）	－	15. 8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15. 8	15. 8	15. 8	200 以下
37 マンガン及びその化合物（mg/L）	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.05 以下
38 塩化物イオン（mg/L）	22. 1	22. 8	23. 7	23. 4	24. 2	23. 5	22. 3	22. 3	20. 0	20. 0	18. 8	19. 2	24. 2	18. 8	21. 9	200 以下
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)（mg/L）	33	40	37	32	41	40	39	29	20	22	21	42	42	20	33	300 以下
40 蒸発残留物（mg/L）	－	104	－	－	95	－	－	91	－	－	66	－	104	66	89	500 以下
41 陰イオン界面活性剤（mg/L）	－	<0. 02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0.2 以下
42 ジェオスミン（mg/L）	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
43 2-メチルイソボルネオール（mg/L）	－	<0. 000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0.00001 以下
44 非イオン界面活性剤（mg/L）	－	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0.02 以下
45 フェノール類（mg/L）	－	<0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0.005 以下
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)（mg/L）	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 7	0. 5	0. 6	0. 9	0. 8	0. 9	0. 7	0. 9	0. 5	0. 6	3 以下
47 p H値	8. 0	7. 9	8. 0	7. 9	7. 9	8. 0	8. 0	8. 0	8. 1	7. 7	8. 2	7. 9	8. 2	7. 7	8. 0	5.8以上8.6以下
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
50 色度（度）	1. 1	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 1	<0. 5	0. 6	5 以下
51 濁度（度）	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 以下

厚生労働大臣登録水質検査機関 第159号
株式会社 総合水研究所 沖縄支店
沖縄県国頭郡本部町字謝花 88

[illegible]