

水質検査結果書(水質管理上必要とする検査項目)

本部町長
平良 武康 殿
試験の結果を次のとおり報告いたします。

厚生労働大臣登録水質検査機関 第248号
沖縄県うるま市宇州崎 7-11
株式会社 沖縄環境保全研究所

番 号		事 業 体	本部町
水質区分	上水道（浄水）	所 属	上下水道課

採水地点	笹川 浄水場系	受水点	系
採水箇所	本部町水道管理センター 蛇口（給水末端）		

検査の方法
上水試験法 2011年版 10.電気伝導率

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
	報告書No.	—	25-122-3	—	—	—	25-414-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	報告書発行日付	R7. 5. 9	R7. 6. 11	R7. 6. 27	R7. 7. 25	R7. 8. 29	R7. 9. 26	R7. 10. 24	R7. 11. 28	R7. 12. 22	R8. 1. 26	R8. 2. 24	R8. 3. 23	—	—	—	—	
	検査期日	R7. 4. 24	R7. 5. 13	R7. 6. 17	R7. 7. 8	R7. 8. 12	R7. 9. 9	R7. 10. 7	R7. 11. 11	R7. 12. 9	R8. 1. 13	R8. 2. 10	R8. 3. 10	—	—	—	—	
		R7. 4. 30	R7. 5. 20	R7. 6. 21	R7. 7. 14	R7. 8. 19	R7. 9. 15	R7. 10. 10	R7. 11. 18	R7. 12. 12	R8. 1. 17	R8. 2. 17	R8. 3. 13	—	—	—	—	
	採取年月日	R7. 4. 24	R7. 5. 13	R7. 6. 17	R7. 7. 8	R7. 8. 12	R7. 9. 9	R7. 10. 7	R7. 11. 11	R7. 12. 9	R8. 1. 13	R8. 2. 10	R8. 3. 10	—	—	—	—	
	採取時間	8:17	7:40	8:17	8:16	8:13	8:27	8:20	8:07	8:21	8:16	8:33	8:15	—	—	—	—	
	採取者	施設維持管理業務受託者												—	—	—	—	
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	—	—	—	—	
	気温 (℃)	21.5	24.0	29.5	27.5	30.0	31.0	28.0	24.0	20.5	16.4	16.0	17.1	31.0	16.0	23.8	—	
	水温 (℃)	21.5	21.6	25.2	24.0	25.4	25.4	24.9	22.5	21.1	20.0	19.5	20.5	25.4	19.5	22.6	—	
	残留塩素 (mg/L)	0.44	0.34	0.42	0.46	0.44	0.42	0.46	0.50	0.50	0.54	0.56	0.52	0.56	0.34	0.47	—	
自主	クリプトスポリジウム 個/20L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	
自主	ジアルジア 個/20L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	
自主	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) (mg/L)	—	<0.0000002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0000002	<0.0000002	<0.0000002	—	

